

30. september 1938.

M. DIR. T.
J. No 0886 * -1. OKT. 1938

TL/TS. 7872/38.

Herr Medisinaldirektøren.

Ad. Lavik Helseheim i Sogn og Fjordane.

Under henvisning til herr Medisinaldirektørens skrivelse av 10. september 1938 med bilag har man gjennomgått tegninger til utvidelse av Lavik Helseheim, utarbeidet av arkitekt Peter Andersen, datert oktober 1937.

Man tillater sig å bemerke:

- 1) Trappearrangementene er lite egnet til et sykehus. Selv om der ved en utvendig nødtrapp er sørget for adkomst til to trapper er disse i brandtilfelle lite egnet til å danne sådan sikkerhet for patientene som man gjerne tilsikter.
Ved en så omfattende forandring av sykehuset vilde det være rimelig å arrangere et nytt reelt trappehus med direkte utgang i 1. etasje.
- 2) Adkomsten fra kjøkken til spisesal gjennom betjeningens spisekrok og anretning og opvaskrum er uheldig og besværlig. Kjøkkenet bør heller ligge vegg i vegg med spisestuen.
- 3) Kombinert anretning og opvaskrum er ikke heldig, nogen egentlig anretning mellom kjøkken og spisesal er også unødvendig.
- 4) Der bør anordnes skyllerum med bekkenspyler på sykeavdelingene.
- 5) Vaskerommene er for smale og optar altfor verdifull plass mot syd. Disse bør utstyret med flere vaskesteder og man antar at lø-

se boller (en til hver patient) er å foretrekke fremfor faste servanter hvor flere patienter må bruke den samme. Der bør opsettes tandbørstevasker i vaskerummene.

- 6) De to nordvendte søsterværelser er uheldige.
- 7) Nedkast for skittentøi vil være anbefalelsesverdig å arrangere i forbindelse med denne utvidelse.
- 8) En liten matheis bør der ihvertfall avsettes plass til hvis den ikke kan skaffes med en gang.
- 9) Sykeværelsene har etter tegningen omtrent følgende størrelser:

Rum 1	ca.	12	m ² .
" 2	"	17	"
" 3	"	16	"
" 4	"	16	"
" 5	"	12	"
" 6	"	18	"
" 7	"	17	"
" 8	"	16	"
" 9	"	16	"
" 10	"	12	"
" 11	"	17	"
" 12	"	12	"
" 13	"	12	"

Med den plass pr. patient som man vanlig forlanger 7 - 7,5 m². gulvflate kan der ikke bli plass til 32 patienter som oppgitt i anmeldelsen. Sykehuset er sannsynligvis overbelagt nu hvorfor der i de 32 patienter fremdeles er regnet med samme overbelegg.

1 sett tegninger er beholdt i Riksarkitektens arkiv.

././.

Forøvrig følger bilagene i retur.

C. Thune Larsen

Fung.