

# SÆRTRYKK

## av kinematograf- og filmforskriftenes §§ 28-38 og §§ 43-47.

---

---

Til samtlige sykehus og læger med røntgenanlegg.

Nedennevnte paragrafer i kinematograf- og filmforskriftene innskjerpes på det alvorligste.

All røntgenfilm som ikke er godkjent som sikkerhetsfilm skal lagres på forskriftsmessig måte. Henvendelse må straks gjøres til det stedlige brannvesen eller politi, og de nødvendige utbedringer og forandringer foretas innen kortest mulig frist. Melding herom sendes Statens Filmtekniske Nemnd, Klengenbergt. 5, Oslo.

Kontroll vil bli foretatt senere.

Oslo, den 25. september 1942.

STATENS FILMTEKNISKE NEMND

W. Anker Dahl (sign.)  
Sekretær.

---

---

### IV. Lagring og behandling av lett antenkelig kinematograf- og røntgenfilm (§ 2).

#### a. Fellesbestemmelser.

§ 28. Filmopplag deler en etter størrelsen i

- A. Opplag fra 10 til 100 kg.
- B. Opplag fra 100 til 500 kg.
- C. Opplag over 500 kg.

Beholdninger på mindre enn 10 kg kinematograf- eller røntgenfilm er ikke anmeldelsespliktig. Heller

ikke fotografisk rullefilm og planfilm i originalpakning (§ 1 a).

Er sådan film ikke i originalpakning og beholdningen overstiger 10 kg, får bestemmelsene om kinematograf-film tilsvarende anvendelse.

Ved utregning av vekten kan det, når veining er uhensiktsmessig, fastsettes følgende anslagsberegninger:

#### Kinematograf-film.

Film som er 35 mm bred veier ca. 1 kg pr. 150 meter.

#### Røntgenfilm.

100 stk. film	13×18 cm	veier netto ca.	0.75 kg.
100 « «	18×24 « «	« «	1.45 «
100 « «	24×30 « «	« «	2.40 «
100 « «	30×40 « «	« «	3.80 «

§ 29. Opplag på over 10 kg kinematograf- eller røntgenfilm skal anmeldes til brannstyret, eller der sådant ikke finnes, til politiet. Hvor bygningsloven er gjort gjeldende, skjer dessuten anmeldelse om innredning av rom for opplag eller for behandling av film til bygningsrådet, i samsvar med bygningslovens kap. X.

§ 30. Rom som en akter å bruke til oppbevaring eller behandling av film, må en ikke ta i bruk før myndighetene har gitt tillatelse til det. Før det gis slik tillatelse, skal de kontrollerende myndigheter forvisse seg om at rommene er innredet på forskriftsmessig måte.

§ 31. Til oppvarming av rom for opplag eller behandling av film tillates det bare brukt varmt vann, lavtrykkdamp eller elektrisk oppvarming. Til kunstig belysning tillates bare elektrisk lys. Til den elektriske oppvarming og belysning må det i disse rommene bare finnes det absolutt nødvendige utstyr.

Den elektriske installasjon skal være utført i samsvar med de forskrifter for elektriske anlegg som til enhver tid gjelder. Brukes elektriske varmeapparater, må overflatetemperaturen på disse ikke stige over 100° C.

En må sørge for at film ikke kan komme nær eller i berøring med opphetede gjenstander. Radiatorer, varmeapparater, elektriske motstander eller lignende må derfor omgis med en kapsel av finmasket metalltrådduk eller perforert metallplate i minst 15 cm avstand fra heteplate og slik laget at en ikke kan legge fra seg gjenstander på kapselen.

§ 32. Rom for opplag eller behandling av film skal ventileres ved golvet og taket gjennom ventilasjonsåpninger eller ventilasjonskanaler, som i opplagsrom for over 100 kg film skal ha et åpent tverrsnitt på minst 20×20 cm. Ventilasjonsåpningene i sådanne opplagsrom skal være dekket med et solid gitter med åpninger på ikke over 2 cm bredde, tilstrekkelig til å hindre at film trenger ut i tilfelle av brann.

Ventilasjonskanaler som gjennombryter golv i bygningen eller føres gjennom andre rom, skal være utført av mur eller betong og ikke ha forbindelse med andre rom. Ventilasjonspiper som utvendig fører langs ildfast yttervegg, kan utføres av klinkete og falsete jernplater, når pipen overalt føres i minst 30 cm avstand fra treverk eller åpninger i veggen og til minst 80 cm høyde over taket eller i sådan høyde at den horisontale avstand fra pipens munning til ikke ildfast bygningsdel blir minst 3 meter.

§ 33. Slokkingsapparater skal etter brannstyrets, eller hvor sådant ikke finnes, etter politiets nærmere bestemmelse finnes i eller ved ethvert rom for opplag eller behandling av film. Som slokkingsapparat kan en nytte brannkran med påskrudd slange og rikelig vanntilførsel, assurancesprøyte på minst 15 liter eller kjemisk håndsløkkingsapparat.

Sprøyter og apparater skal være av typer som Statens filmtekniske nemnd har foreskrevet. I rom der en behandler film, skal det dessuten finnes to ulltepper eller to tepper av asbest minst 1×1.5 m store, beregnet til vern for film som ikke er antent.

§ 34. Dører som fører til rom for opplag eller behandling av film skal på begge sider ha oppslag med tydelig og varig påskrift:

«Tobakksrøyking og all bruk av ild, bart lys, fyrstikker, glødende hetelegemer som ikke er isolert, og gnistdannende apparater eller verktøy er forbudt.»

Likeså skal det på begge sider av dørene finnes oppslag om det største kvantum film som det tillates å ta inn i rommene. Oppslagene kan en male på dørene.

§ 35. I filmopplag skal kinematograffilm ligge i originalpakning eller i esker av papp eller jernblikk. Røntgenfilm skal ligge i originalpakning eller i sterke konvolutter. Filmen skal ligge i solide skap som ikke rommer over 100 kg og som er laget av hård tresort (eik eller bøk) minst 25 mm tykk, sinket sammen og forsynt med tetsluttende, solide dører, eller i andre skap som er godkjent av Statens filmtekniske nemnd.

Er opplagsrommet trygget av automatisk sprinkleranlegg, skal filmen ikke legges i skap, men i åpne reoler av jern eller annet ubrennbar materiale. Reolene må være laget slik at alle deler av opplaget kan overrises av sprinkleranlegget.

§ 36. Filmavfall skal enten samles opp under vann i en beholder av rustfritt materiale eller legges i en særskilt avfallsbeholder av hård tresort med selvlukkende og tetsluttende lokk. Avfallet skal hver kveld enten bringes ut av bygningen til et sted som brannsjefen (politiet) har godkjent eller bringes inn i godkjent filmlagerrom. En kan ødelegge film ved å brenne den, når dette går for seg på et sikkert sted og forsiktig i små porsjoner etter rettleiing fra myndighetene.

§ 37. Rom for opplag eller behandling av film må en ikke bruke i annet øyemed.

Slike rom må heller ikke tjene som eneste adkomstveg til andre rom.

Av brennbare saker må det i disse rom ikke finnes mer enn det som er absolutt nødvendig for driften.

En må i rom for opplag eller behandling av film alltid sørge for nøyaktig orden og renhold.

§ 38. Behandling av lett antennelig film skal ellers gå for seg etter den instruks departementet har gitt (Tillegg II). Et eksemplar av denne skal i glass og ramme være hengt opp i hvert rom der en behandler film.

### c. Særlige bestemmelser om røntgenfilm.

§ 43. Fellesbestemmelsene i §§ 28—38 gjelder for all oppbevaring av mer enn 10 kg *lett antennelig røntgenfilm*.

Oppbevaring og behandling av røntgenfilm må ikke finne sted i rom med ildsted eller åpen ild (gassbrenner og lignende) og heller ikke i laboratorier, operasjonsrom, steriliseringsrom eller rom der en oppbevarer eter, alkohol, bensin eller lignende brannfarlige væsker.

I rom for syke må ikke tas inn mer røntgenfilm enn påkrevd for det øyeblikkelige behov, maksimum 2 kg. Filmen skal oppbevares i lukkede beholdere av hård tresort eller jevngodt ubrennbar og varmeisolerende materiale.

§ 44. Opplag på 10 til 100 kg røntgenfilm skal anbringes i samsvar med bestemmelsene i § 39.

Opplag fra 100 til 500 kg røntgenfilm må ikke anbringes i bygning som inneholder rom for syke eller beboelsesrom.

Unntaksvis kan dog brannsjefen eller der det ikke finnes sådan, politiet tillate mindre opplag på ikke over 200 kg oppbevart på loftet i slike bygninger, når forholdene ligger slik til rette at en brann i filmlageret ikke antas å kunne føre med seg noen fare for pasienter eller for bygningen for øvrig.

Opplagsrommet skal ellers lages ildfast i samsvar med § 40 i forskriftene.

Opplag over 500 kg røntgenfilm skal alltid legges i en egen ildfast lagerbygning som ligger isolert, i samsvar med bestemmelsene i § 41.

§ 45. Rom for behandling av røntgenfilm skal innredes i samsvar med bestemmelsene i § 42 i forskriftene.

I sådanne rom på sykehus må det ikke tas inn over 5 kg film.

§ 46. Overtredelse av disse forskrifter med tillegg straffes med bøter forsåvidt ingen strengere straffebestemmelse kommer til anvendelse.

§ 47. Forskriftene trer i kraft 1. juli 1939.

Fra samme tidspunkt faller bygningsforskriftene av 6. oktober 1928 § 90, punktene 5 og 7, og Arbeidsdepartementets rundskrivelse av 12. september 1930 og 2. mars 1934 bort.

Forskriftene med tillegg gjelder inntil videre ikke på Svalbard.